

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22 апреля 2015г.



Гигиеническая оценка

№ 1698/26 «24» 11 2020 года
по протоколу лабораторных испытаний № 6587П-6590П от 3.08.2020г.,
выполненный ИЛ Кушеского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

1. Основание: **заявление № 26/ 916/ОИ от 31.07.2020г.**

2. Заявитель: **МУП ЖКХ «Атаманское»**

Юридический адрес: Павловский район, ст. Атаманская
ИНН - 2346017795 ОГРН- 1132362000286

Фактический адрес: Павловский район, ст. Атаманская ул. Жлобы, 81.

3. Наименование объекта: **МУП ЖКХ «Атаманское» Павловский район, ст. Атаманская**
:

- проба № 6587 – Арт. скважина (3938)
- проба № 6588- Арт. скважина (3538)
- проба № 5557 – Арт. скважина (3942)
- проба № 5558 – Арт. скважина(2084)

4. Место отбора: **МУП ЖКХ «Атаманское»**

5. На соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»

6. Вывод:

Протокол испытаний № 6587П-6590П от 3.08.2020г. вода питьевая :

- проба № 6587 – Арт. скважина (3938)
- проба № 6588- Арт. скважина (3538)
- проба № 5557 – Арт. скважина (3942)
- проба № 5558 – Арт. скважина(2084)

по санитарно-гигиеническим показателям (запах, привкус, цветность, мутность,) и по микробиологическим показателям **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Врач по общей гигиене

(подпись)

Пожиленкова Т.Н.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22 апреля 2015г.



Гигиеническая оценка

№ 1697/26 «РП» 11 2020 года
по протоколу лабораторных испытаний № 5555П-5558П от 2.07.2020г.,
выполненный ИЛ Кущевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

1. Основание: **заявление № 26/ 818/ОИ от 29.06.2020г.**

2. Заявитель: **МУП ЖКХ «Атаманское»**

Юридический адрес: Павловский район, ст. Атаманская

ИНН - 2346017795

ОГРН- 1132362000286

Фактический адрес: Павловский район, ст. Атаманская ул. Жлобы, 81.

3. Наименование объекта: **МУП ЖКХ «Атаманское» Павловский район, ст. Атаманская**

- проба № 5555 – Башня 1 (3938)
- проба № 5556- Башня 2 (3538)
- проба № 5557 – Башня 3 (3942)
- проба № 5558 – Башня 4 (2084)

4. Место отбора: **МУП ЖКХ «Атаманское»**

5. На соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»

6. Вывод:

Протокол испытаний № 5555П-5558П от 2.07.2020г. вода питьевая :

- проба № 5555 – Башня 1 (3938)
- проба № 5556- Башня 2 (3538)
- проба № 5557 – Башня 3 (3942)
- проба № 5558 – Башня 4 (2084)

по санитарно-гигиеническим показателям (запах, привкус, цветность, мутность,) и по микробиологическим показателям **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Врач по общей гигиене

(подпись)

Пожиленкова Т.Н.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22 апреля 2015г.

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае» в
Кушевском филиале



Гигиеническая оценка

№ 31/26 «07» 12 2020 года

по протоколу лабораторных испытаний № 10719П-10721П от 1.12.2020г.,
выполненный ИЛ Кушевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае».

1. Основание: заявление № 26/ 916/ОИ от 31.07.2020г.

2. Заявитель: МУП ЖКХ «Атаманское»

Юридический адрес: Павловский район, ст. Атаманская
ИНН - 2346017795 ОГРН- 1132362000286

Фактический адрес: Павловский район, ст. Атаманская ул. Жлобы, 81.

3. Наименование объекта: МУП ЖКХ «Атаманское» Павловский район, ст. Атаманская

4. Место отбора: МУП ЖКХ «Атаманское»

5. На соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»

6. Вывод:

Протокол испытаний № 10719П-10721П от 1.12.2020г. вода питьевая :

- проба № 10719 – Арт. скважина (3938)
- проба № 10720 – Арт. скважина (3942)
- проба № 10721 – Арт. скважина (2084)

по санитарно-гигиеническим показателям (запах, привкус, цветность, мутность,) и по
микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения.

Врач по общей гигиене


(подпись)

Пожиленкова Т.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кушевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Щербакова Н.В.

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10719П-10721П от 1 декабря 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУПЖКХ "Атаманское"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст.Атаманская, ул.Жлобы 81

3. Наименование образца (пробы): Вода (скважина)

4. Место отбора: МУПЖКХ "Атаманское", Краснодарский край, Павловский район, ст.Атаманская

Проба № 10719 - Артскважина 3938

Проба № 10720 - Артскважина 3942

Проба № 10721 - Артскважина 2084

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 26.11.2020 11:00

Ф.И.О., должность: Николенько Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт; термосумка от + 4° С до +8° С

Дата и время доставки в ИЛЦ 26.11.2020 15:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 10719-10721 от 26.11.2020

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

Заявление(заявка) № 1706 от 26.11.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 20.10719 П 9 К; 20.10720 П 9 К; 20.10721 П 9 К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Образец поступил 26.11.2020 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 10719					
дата начала испытаний 26.11.2020 15:30 дата выдачи результата 01.12.2020 15:41					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	13±3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					Мисюра С. Е.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 26.11.2020 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 10719					
дата начала испытаний 26.11.2020 15:10 дата выдачи результата 27.11.2020 13:35					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией					Проценко Г. Ю.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Образец поступил 26.11.2020 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 10720					
дата начала испытаний 26.11.2020 15:30 дата выдачи результата 01.12.2020 15:42					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	14±3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					Мисюра С. Е.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 26.11.2020 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 10720					
дата начала испытаний 26.11.2020 15:10 дата выдачи результата 27.11.2020 13:36					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией					Проценко Г. Ю.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Образец поступил 26.11.2020 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 10721					
дата начала испытаний 26.11.2020 15:30 дата выдачи результата 01.12.2020 15:43					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	14±3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией					Мисюра С. Е.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 26.11.2020 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 10721					
дата начала испытаний 26.11.2020 15:10 дата выдачи результата 27.11.2020 13:37					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией					Проценко Г. Ю.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Терещенко Н. В. помощник врача

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кушевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

м.п.

Щербакова Н.В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10719П-10721П от 1 декабря 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУПЖКХ "Атаманское"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст.Атаманская, ул.Жлобы 81

3. Наименование образца (пробы): Вода (скважина)

4. Место отбора: МУПЖКХ "Атаманское", Краснодарский край, Павловский район, ст.Атаманская

Проба № 10719 - Артскважина 3938

Проба № 10720 - Артскважина 3942

Проба № 10721 - Артскважина 2084

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 26.11.2020 11:00

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт; термосумка от + 4° С до +8° С

Дата и время доставки в ИЛЦ 26.11.2020 15:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 10719-10721 от 26.11.2020

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

Заявление(заявка) № 1706 от 26.11.2020






7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 20.10719 П 9 К; 20.10720 П 9 К; 20.10721 П 9 К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ Образец поступил 26.11.2020 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 10719 дата начала испытаний 26.11.2020 15:30 дата выдачи результата 01.12.2020 15:41					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	13±3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.11.2020 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 10719 дата начала испытаний 26.11.2020 15:10 дата выдачи результата 27.11.2020 13:35					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ Образец поступил 26.11.2020 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 10720 дата начала испытаний 26.11.2020 15:30 дата выдачи результата 01.12.2020 15:42					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	14±3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.11.2020 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 10720 дата начала испытаний 26.11.2020 15:10 дата выдачи результата 27.11.2020 13:36					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ Образец поступил 26.11.2020 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 10721 дата начала испытаний 26.11.2020 15:30 дата выдачи результата 01.12.2020 15:43					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	14±3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.11.2020 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 10721 дата начала испытаний 26.11.2020 15:10 дата выдачи результата 27.11.2020 13:37					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Терещенко Н. В. помощник врача

стр. 2 из 2