



**АДМИНИСТРАЦИЯ АТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.04.2022 г.

№ 31

ст-ца Атаманская

**О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время
года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных
в границах Атаманского сельского поселения
и на прилегающей территории**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», и в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Атаманского сельского поселения,
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Атаманского сельского поселения (приложение №1).

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Атаманского сельского поселения (приложение № 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Атаманского сельского поселения Павловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Атаманского сельского поселения
Павловского района

Н.В. Робертус

ПЕРЕЧЕНЬ
источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в
целях пожаротушения в любое время года из источников наружного
противопожарного водоснабжения на территории
Атаманского сельского поселения

№ п/ п	Адрес фактического местонахождения источника наружного противопожарного водоснабжения (НПВ)	Вид источника НПВ
1	ст. Атаманская ул. Степная МТФ № 3	Пожарный гидрант
2	ст. Атаманская ул. Шевченко 30 (СОШ № 4)	Пожарный гидрант
3	ст. Атаманская ул. Ленина 1	Пожарный гидрант
4	ст. Атаманская на пересечении Ул. Кооперативная и ул. Крупской	Пожарный гидрант
5	ст. Атаманская ул. Пушкина 109 (детский сад)	Пожарный гидрант
6	ст. Атаманская на пересечении ул. Толстушко и ул. Жлобы	Пожарный гидрант
7	ст. Атаманская на пересечении Ул. Жлобы и пер. Красноармейский	Пожарный гидрант
8	ст. Атаманская на пересечении Ул. Крупской и ул. Шевченко	Пожарный гидрант
9	ст. Атаманская на пересечении ул. Октябрьская ул. Ленина	Пожарный гидрант
10	ст. Атаманская на пересечении ул. Красная и Жлобы	Пожарный гидрант
11	ст. Атаманская между зданиями дома культуры и конторы ООО «Атаманское»	Пожарный гидрант
12	Ст. Атаманская пер.Элеваторный	дамба
13	Ст. Атаманская с ул. Пушкина на ул. Заречную	дамба

ПРАВИЛА
учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест
для забора воды на территории Атаманского сельского поселения

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Атаманского сельского поселения Павловского района и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Атаманского сельского поселения

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет администрация поселения.

1.4. Подразделения пожарной охраны Павловского района имеют право на беспрепятственный въезд на территорию источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года на территории Атаманского сельского поселения,

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам
противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-

97) (таблица). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой.

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием.

2.6. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности

3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории поселения

3.1. Два раза в год проводить инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, результаты инвентаризации оформлять актом.

Исполняющий обязанности
главы Атаманского сельского поселения
Павловского района



Н.В. Робертус